

機器の分類		現行の 使用時漏えい率	見直し後の 使用時漏えい率
大型冷凍冷蔵機器	遠心式冷凍機	7%	5.3%
	スクルー冷凍機	12%	8.9%
中型冷凍冷蔵機器	車載用・船舶用・その他輸送用冷凍冷蔵ユニット	15%	8.9%
	冷凍冷蔵ユニット	17%	8.9%
	コンデensingユニット	13%	8.9%
	別置形冷蔵ショーケース	16%	8.9%
業務用空調機器	店舗用パッケージエアコン	3%	1.0%
	ビル用パッケージエアコン	3.5%	2.9%
	設備用パッケージエアコン	4.5%	1.8%
	G H P	5%	2.7%
小型冷凍冷蔵機器	内蔵型冷蔵ショーケース、製氷機、冷水機、業務用冷蔵庫	2%	1.0%
チリングユニット	冷凍冷蔵用・空調用チリングユニット	6%	0.8%